

# 陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

陕西咸沣东审服准字〔2020〕103号

## 陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局 关于华能斗门供热站一期工程 2×70MW 燃煤锅炉“煤改气”项目固体废物 污染防治设施竣工环保验收的批复

西安沣东华能热力有限公司：

你公司报来《华能斗门供热站一期工程 2×70MW 燃煤锅炉“煤改气”项目竣工环境保护验收报告（固体废弃物部分）》收悉。经研究，提出验收意见如下：

### 一、项目概况

华能斗门供热站一期工程 2×70MW 燃煤锅炉“煤改气”项目位于沣东新城富裕路鱼化汽车产业园西邻，将原有 2×70MW 燃煤链条热水锅炉拆除，改造成 2×116MW 天然气热水锅炉，采用低氮燃烧器，增加烟气再循环系统，对锅炉辅助设备进行局部改造，主要包含天然气工程、锅炉改造、旧设备拆除、管路改造等。项目实际总投资 4770 万元，其中环保投资 1222 万元。

### 二、项目变动情况

固废增加设备维修时产生的废机油。由秦华天然气公司供气变为陕西省天然气股份有限公司。

### 三、固体废物污染防治设施落实情况

固体废物暂存场所按照设计规范要求建设，各类固体废物能够按照要求存放处置。

### 四、固体废物污染防治设施运行效果

一般工业固体废物收集后交由市政处置；危险废物暂存于厂区危险废物暂存间，定期交由陕西宏恩环境科技有限公司处置。

### 五、验收结论与后续要求

该项目基本按照环境影响评价文件及批复要求配套建设了相应的固体废物污染防治设施。经研究，我局同意该项目固体废物环境保护设施验收合格。对项目运行期提出以下要求：

（一）做好各项环保设施的日常维护和管理，保证各项环保设施处于正常的运行状态，进一步加强固废分类收集和危废管理，确保污染物稳定达标排放。

（二）由专人负责，加强环境管理。健全环保设施的管理规章及人员的培训工作，定期对环保设施进行保养维护，保证主体生产设备及配套环保设施的连续、稳定、高效运转，确保各项污染物稳定持续达标排放。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

2020年6月16日

